sicame



Normes NF C 34-120 NF C 34-125

J ...AR / J ... ALR

Domaine d'application : HTA

Manchon de jonction pour conducteur hétérogène 34.4mm²

Description:

Manchon de jonction pour lignes nues.

J ... AR : Aluminium - Acier


J ... LR : Almelec - Acier


J ... ALR : Almelec - Acier ou Aluminium - Acier

Sertissage par rétreint hexagonal.









Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur 1		Dimensions						Nombre de sertissage		Matrice	Matrice secondaire
			Compositi	Compositi Acier	Longueur L (mm)	Longueur L1 (mm)	Diamètre intérieur Øi (mm)	Diamètre intérieur Øi2 (mm)	е	Diamètre extérieur Øe2 (mm)	Principal	Dérivé	Matrice	Matrice secondire
J34(6+1)AR	J 34(6+1) AR	6724539	6 x 2.5	1 x 2.5	235	94	8.6	3	14.3	7	9	6	E120*	E54**

^{*} Manchons fournis avec inserts Alu (1) ** Matriçage sur partie Alu *** Matriçage sur partie Acier

UID: 16 | TID: 998:: 01/01/1970 | SID: 4368:: 05/17/2024 | Issued: 09/15/2024 02:09:39 am





Dernière modification: 05/17/2024