Normes
NF C33-030
Câbles :
NF C33-210
Enedis HN 33-S-210
H-M24-2007-03199 (+AD)
NF C33-209
Spécification Enedis
HN 33-S-80

EJASE ...

Domaine d'application : BT

Trousse de jonction

Description :

Conditionnement des manchons MJTAS et MJTASE en trousse (une seule matrice par trousse).

Chaque trousse est composée :

- D'une gaine, longueur 0,50 m sans compound **GRN** / **GRP**.
- D'une extrémité à 4 sorties, enduite de compound **E4R 50-150** ou **E4R 240**.
- De quatre manchons de jonction à rétreindre en aluminium (1 neutre **MJTAS** + 3 phases **MJTASE**).
- De quatre fourreaux thermo-rétractables enduits de compound.

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Matrice
			Matrice
EJASE 95-50 / 70-70	EJASE 95-50 / 70-70	6722637	E 215 (9)

UID : 16 | TID :998 :: 01/01/1970| SID :49385 :: 04/11/2024 | Issued :09/15/2024 01:52:21 am

Dernière modification : 08/21/2024

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France