## sicame



Domaine d'application : BT

## **Bracelet** isolant

## **Description:**

**Bracelet isolant** en matière isolante de haute résistance mécanique et climatique pour fixation des câbles sur supports ou parois.

## Mise en oeuvre:

- soit par feuillard (déjà installé ou non), largeur maxi: 20 mm, épaisseur maxi: 0,7 mm. Blocage de l'embase sur le feuillard par vis intégrée.
- soit par vis à bois 6 x 60 mm.

BIC 30-50 / 50-90 : Collier intégré ré-ouvrable.

BIC 50-90AM: ne peut pas être monté sur feuillard déjà existant.

**EM 86** : embase pour bracelet en matière isolante haute résistance mécanique et climatique pour fixation des câbles sur supports ou parois.













BIC 15-30

BIC 15-30

BIC 30-50

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur 1
			Diamètre Min-Max (mm)
BIC 50-90 AM	BIS 350 PFV	6886661	50 - 90

UID: 16 | TID: 998:: 01/01/1970 | SID: 6932:: 04/11/2024 | Issued: 09/15/2024 04:13:32 am





Dernière modification: 08/15/2024